



Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«15» июня 2021 г.

(дата составления акта)

14 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 187

В период с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «07» июня 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «10» июня 2021 года, с 11 час. 30 мин. по 14 час. 30 мин. «15» июня 2021 года по адресу: 150002, г. Ярославль, Парковый проезд, д. 7.

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «02» июня 2021 года № 187

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области «Красноперекопский психоневрологический интернат».

Продолжительность проверки: в период с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «07» июня 2021 года, с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «10» июня 2021 года, с 11 час. 30 мин. по 14 час. 30 мин. «15» июня 2021 года (3 дня).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» Филиппова Марина Владимировна 03.06.2021 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Евгений Святославович.

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» Филиппова Марина Владимировна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание нового корпуса – 3-х этажное, 3-й степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. 1988 года постройки. Здание старого корпуса – 2-х этажное, 3 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1, 1954 года постройки. Все здания оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещений и управления эвакуацией людей 3-го типа, осуществляется техническое обслуживание на основании договора №26-21/ТО с ООО «Цитадель». Последний акт проверки работоспособности от 28.05.2021 г. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия персонала (Договор с ЯООООО ВДПО №22221-МТ от 25.12.2020 г.). В здании также имеются пожарные краны в количестве 20 штук. Акт проверки ВПВ от 25.05.2021 г.

В ходе проведения проверки:

Пункты предписания №420/1/1 от 06.12.2019 г. выполнены в полном объеме.

■ — выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ — выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений от 06.12.2019 года №420/1/1;
2. Распоряжение о проведении проверки от 02.06.2021 №187

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля по пожарному надзору Зайцев Е.С.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«15» июня 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» Филиппова М.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» июня 2021 г.


(подпись)