

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 76220061000200804326 от 06.05.2022

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10876452>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабица, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №71/1

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Ярославской области Краснопереконский психоневрологический интернат
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «06» мая 2022 года № 71 в период с 10 час. 00 мин. «12» мая 2022 года по 10 час. 00 мин. «24» мая 2022 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Штрекертом Вадимом Дмитриевичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Краснопереконский психоневрологический интернат, осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150002, обл. Ярославская, г. Ярославль, проезд Парковый, д 7 обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора ГБУ СО ЯО Краснопереконский психоневрологический интернат по общим вопросам Биколов Альберт Робертович (по доверенности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не оборудованы АУПС помещения кухни, раздаточной в столовой на 2 этаже, в коридоре у кабинета уборочного инвентаря, инвентарной на 1 этаже столовой.	п. 54 правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, (далее по тексту - ППР в РФ), табл. 3 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной	19.06.2023	

		защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее по тексту - СП 486.1311500.2020)		
2.	Речевые оповещатели не обеспечивают разборчивость передаваемой речевой информации (речевое оповещение транслируется с искажениями) 2-й этаж в общем женском отделении, 3-й этаж нового корпуса, в ТВЦ.	п. 54 ППР в РФ; ст. 84 п. 4. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - Федеральный закон РФ №123-ФЗ)	19.06.2023	
3.	Аппаратура АУПС в пищеблоке не формирует сигнал на отключение вентсистемы.	п. 54 ППР в РФ; п.п. 7.1.3, 7.7.3. свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (далее по тексту - СП 484.1311500.2020)	19.06.2023	
4.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме СОУЭ в отделении милосердия происходит при срабатывании одного дымового пожарного извещателя вместо 2-х.	п. 54 ППР в РФ; (проект № АПС-СОУЭ-167-12.20).	19.06.2023	
5.	Соединительные линии АУПС и СОУЭ проложены кабелем с типом исполнения FRLS и FRHF вместо кабеля FRLSLTx (за исключением коридора общего женского отделения).	п. 54 ППР в РФ; ГОСТ 31565-2012 табл. 2, проект № АПС-СОУЭ-167-12.20.	19.06.2023	
6.	Дымовые пожарные извещатели в помещениях пробной, суточного запаса продуктов, бакалеи на 1 этаже пищеблока, в неисправном состоянии.	п. 54 ППР в РФ	19.06.2023	
7.	Ручной пожарный извещатель в коридоре в мужском отделении в неисправном состоянии.	п. 54 ППР в РФ	19.06.2023	
8.	Речевые оповещатели в актовом зале, в обеденном зале (новая СОУЭ), коридоре в	п. 54 ППР в РФ	19.06.2023	

	пищевые и л/к у столовой на 2 этаже, пищеблок на 1 этаже, пост медсестры (2-й пост) в общем женском отделении, холле и коридоре у помещения сушилки в отделении милосердия, коридоре у кладовки в ТВЦ находятся в неисправном состоянии.			
9.	На момент проведения испытаний уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях ТВЦ, в новом корпусе: на 1 этаже (кабинет сестры хозяйки), на 1 этаже (парикмахерская) не соответствует нормативным требованиям.	п. 54 ППР в РФ; ст. 84 п. 4. Федерального закона №123-ФЗ.	19.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель директора

ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат по общим вопросам

Бикулов Альберт Робертович (по доверенности)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«24» мая 20 22 г.

Государственный инспектор г. Ярославля

по пожарному надзору Штрекерт В.Д.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«24» мая 20 22 г.

