

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере труда, социальной защиты населения и социального обслуживания населения Ярославской области

на объекте социальной защиты населения: корпус социальной адаптации

ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат

Адрес объекта: 150002, г.Ярославль, Парковый проезд, д.7. Литер Б.

№ п/п	Наименование основной структурно- функциональной зоны объекта	Пункт Свода правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1.	Вход (входы) в здание	Отсутствуют наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом (п.6.1.1), поручни у пандуса (п.6.1.2).	К, Он, Ов, Сп, Сч	Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно- функциональных зон.
2.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Здание не оборудовано пассажирским лифтом или подъемными платформами в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше основного входа в здание в соответствии с требованиями п.6.2.13. Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования, обеспечивающие звуковую и тактильную информацию (п.6.5.2).	К, Он, Ов, Сп, Сч	Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно- функциональных зон.
3.	Зона целевого назначения здания	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования, обеспечивающие звуковую и	К, Он, Ов, Сп, Сч	Обеспечение сопровождения

	(целевого посещения объекта)	тактильную информацию (п.6.5.2).		инвалидов до основных структурно-функциональных зон.
4.	Санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения здания не отвечают требованиям: наличие специально оборудованных для инвалидов универсальных и доступных кабин в уборных, мест в раздевальных и душевых (п.6.3.1); размеры (п.6.3.3); отсутствуют кабины для различных категорий инвалидов (п.6.3.4, п.6.3.5); отсутствуют информационные таблички (п.6.3.6). Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования, обеспечивающие звуковую и тактильную информацию (п.6.5.2).	К, Он, Ов, Сп, Сч	Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно-функциональных зон.
5.	Система информации и связи (на всех зонах)	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования, обеспечивающие звуковую и тактильную информацию (п.6.5.2).	К, Он, Ов, Сп, Сч	Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно-функциональных зон. Оказание помощи при получении услуги.

Директор ГБУ СО ЯО КПНИ



[Handwritten signature]

М.В.Филиппова

Председатель Ярославской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



И.Л. Дрябенко

«06» 06 2024 г.