

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере труда, социальной защиты населения и социального обслуживания населения Ярославской области

на объекте социальной защиты населения: корпус социальной адаптации
ГБУ СО ЯО Красноперкопский психоневрологический интернат

Адрес объекта: 150002, г.Ярославль, Парковый проезд, д.7. Литер Б.

№ п/п	Наименование основной структурно- функциональной зоны объекта	Пункт Свода правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устранены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1.	Вход (входы) в здание	Отсутствуют наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом (п.6.1.1), поручни у пандуса (п.6.1.2).	К, Он, Ов, Сп, Сч	Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно- функциональных зон.
2.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Здание не оборудовано пассажирским лифтом или подъемными платформами в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше основного входа в здание в соответствии с требованиями п.6.2.13. Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования, обеспечивающие звуковую и тактильную информацию (п.6.5.2).	К, Он, Ов, Сп, Сч	Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно- функциональных зон.
3.	Зона целевого назначения здания	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования, обеспечивающие звуковую и	К, Он, Ов, Сп, Сч	Обеспечение сопровождения

(целевого посещения объекта)	тактильную информацию (п.6.5.2).		инвалидов до основных структурно-функциональных зон.
4. Санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения здания не отвечают требованиям: наличие специально оборудованных для инвалидов универсальных и доступных кабин в уборных, мест в раздевальных и душевых (п.6.3.1); размеры (п.6.3.3); отсутствуют кабины для различных категорий инвалидов (п.6.3.4, п.6.3.5); отсутствуют информационные таблички (п.6.3.6). Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования, обеспечивающие звуковую и тактильную информацию (п.6.5.2).	К, Он, Ов, Сп, Сч	Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно-функциональных зон.
5. Система информации и связи (на всех зонах)	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования, обеспечивающие звуковую и тактильную информацию (п.6.5.2).	К, Он, Ов, Сп, Сч	Обеспечение сопровождения инвалидов до основных структурно-функциональных зон. Оказание помощи при получении услуги.

Директор ГБУ СО ЯО КПНИ



(Handwritten signature)

М.В. Филиппова

Председатель Ярославской городской общественной организации Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



И.Л. Дрябенко

«26» 06 2025 г.