

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере труда, социальной защиты населения и социального обслуживания населения Ярославской области

на объекте социальной защиты населения: старый корпус

ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат

Адрес объекта: 150002, г.Ярославль, Парковый проезд, д.7. Литер А.

№ п/п	Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта	Пункт Свода правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта	Категория инвалида, для которой не устраниены барьеры	Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов
1.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Здание не оборудовано пассажирским лифтом или подъемными платформами в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше основного входа в здание в соответствии с требованиями п.6.2.13.	К	Обеспечение сопровождения инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, до основных структурно-функциональных зон.
2.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Здание не оборудовано пассажирским лифтом или подъемными платформами в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше основного входа в здание в соответствии с требованиями п.6.2.13.	К	Обеспечение сопровождения инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, до основных структурно-функциональных зон.
3.	Санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения здания не отвечают требованиям п.6.3.3. о размерах доступной кабины в уборной, отсутствует кабина для инвалида на кресле-коляске (п.6.3.4)	К	Обеспечение сопровождения инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, до основных структурно-функциональных зон.

Директор ГБУ СО ЯО КИНИ



Председатель Ярославской городской общественной организации
Ярославской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

М.В. Филиппова



И.Л. Дрябенко

«26» 06 2025 г.